

Minuta de la Reunión Ordinaria No. 467**14 de abril de 2021**

La Reunión Ordinaria No. 467 se celebró el martes 14 de abril de 2021.

Reunido el quórum requerido, la reunión inició a las 08:05 horas, presidida por la licenciada Dilsa Cedeño, en representación del CND.

Aprobación del Orden del día.

Representante	Principal	A Favor	En Contra	Abstención
Transmisores	Mario Saavedra			
Térmicos	Gabriel Bonett	1		
Hidros Mayores de 20 MW	Luis Peñaloza	1		
Hidros Menores de 20MW y RNC	Nadia Correa	1		
Distribuidor 1	Cristobal Samudio			
Distribuidor 2	José Carrera	1		
Grandes Clientes 1	Dennis Moreno	1		
Grandes Clientes 2	Abdul Escobar	1		
	Total	6	0	0

Se aprueba el orden del día con 6 votos.

Orden del día Aprobado:

1. Lectura de Correspondencia.
2. Discusión y votación de la propuesta de modificación al Reglamento de Operación, presentada por el ingeniero Cristóbal Samudio, representante de las empresas distribuidoras
3. Asuntos Varios.

1. Lectura de Correspondencia.

Para esta sesión se recibió la siguiente correspondencia:

Sesión	Enviada	Recibida	Número	Número de Referencia	Observación
467		CND	ETE-DCND-GNP-012-2021		Designación del segundo suplente de los Hm20MW&RNC

COMITÉ OPERATIVO

MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD - PANAMÁ

467	CND	ETE-DCND-GNP-013-2021	Informe de Metodología MRO
467	ENSA	VPER-064-21	Solicitud de Modificación al RO

2. Discusión y votación de la propuesta de modificación al Reglamento de Operación, presentada por el ingeniero Cristóbal Samudio, representante de las empresas distribuidoras

CND indica que para que puedan utilizar el protocolo ICCP, se requiere que todos los puntos tengan la misma versión.

La última versión 2000, el CND no tiene la actualización por lo que no se podría implementar.

Se solicita al proponente que la redacción, se ajuste a que se puede utilizar cualquiera de los protocolos presentados.

La mayoría de los sistemas de SCADA ya incluyen este tipo de protocolo, la versión mas reciente es la que incluye el estampado de tiempo y un mejor reporte de eventos.

El protocolo ICCP actualmente se utilizan, con el EOR y ENSA. CND indica que utiliza parches de actualizaciones para mantener la comunicación con los enlaces que tiene.

CND indica que este tipo de protocolo es mas viable para intercambio de información y no en tiempo real, por eso propone la redacción: El Agente deberá presentar al CND, un informe basado en pruebas integrales de funcionamiento y desempeño que demuestre que el Protocolo escogido es compatible con el SCADA del CND y cumple con lo establecido en el Reglamento de Operación (Normas para el intercambio de información, Capítulo I).

Tambien indica que las distribuidoras y el CND intercambian información de líneas de 115KV que debe ser reportada desde sitio, es información sensitiva para la operación, así como transformadores.

El CND propone crear un subcomité para resolver inquietudes, el cual fue secundado por los hidros mayores de 20 MW.

Resultado de la votación de subcomité:

Se

COMITÉ OPERATIVO

MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD - PANAMÁ

Representante	Principal	A Favor	En Contra	Abstención
Transmisores	Mario Saavedra			
Térmicos	Eriberto Henriquez			1
Hidros Mayores de 20 MW	Luis Peñaloza	1		
Hidros Menores de 20MW y RNC	Nadia Correa	1		
Distribuidor 1	Cristobal Samudio	1		
Distribuidor 2	Jose Carrera			
Grandes Clientes 1	Dennis Moreno	1		
Grandes Clientes 2	Abdul Escobar	1		
	Total	5	0	1

El coordinador y subcoordinador de este subcomité serán: Cristobal Samudio y CND, respectivamente.

La fecha de presentación del informe del subcomité será durante la sesión del 18 de mayo de 2021.


3. Asuntos Varios.

Se presenta la solicitud de llamar al CND para tratar distintos temas. La nota será enviada por correo para comentarios.

Siendo las 09:38 horas del 14 de abril de 2021, se procedió a cerrar la sesión Ordinaria No. 467.



Dilsa Cedeño
Presidente



Nadia Correa
Secretaria